



PIANO SECONDO
Scala 1:100



PIANO TERZO
Scala 1:100



LEGENDA VENTILAZIONE

	CONDOTTA DI MANDATA ISOLATA		CONDOTTA DI MANDATA ISOLATA ø150/180
	CONDOTTA DI RIPRESA		CONDOTTA DI RIPRESA ISOLATA ø150/180
	CONDOTTA PRINCIPALE DI MANDATA		CONDOTTA DI MANDATA ISOLATA ø80
	CONDOTTA PRINCIPALE DI RIPRESA		CONDOTTA DI RIPRESA ISOLATA ø80
	DIFFUSORE DI MANDATA TIPO TECNOVENTIL DT 160 CON SERRANDA DI REGOLAZIONE		DIFFUSORE DI MANDATA SISTEMA VCV
	BOCCHETTA DI RIPRESA TIPO TECNOVENTIL DT 160 CON SERRANDA DI REGOLAZIONE		BOCCHETTA DI RIPRESA SISTEMA VCV
	DIFFUSORE DI MANDATA TIPO TECNOVENTIL DT 100 CON SERRANDA DI REGOLAZIONE		COLLETTORI PER DISTRIBUZIONE
	BOCCHETTA DI RIPRESA TIPO TECNOVENTIL DT 100 CON SERRANDA DI REGOLAZIONE		U.T.A. UTEK FLAT2 Q=160 mc/h Psl=30 Pa PESO 580 Kg Dim. 1187X580X250
	CONDOTTE PRINCIPALI MANDATA E RIPRESA ø150		PANNELLO DI CONTROLLO

PROVINCIA DI BRESCIA
COMUNE DI MALEGNO

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE ED
AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO SEDE
DELLA "PIA FONDAZIONE ONLUS
DI VALLE CAMONICA"

ELAB.
M.5

scala: 1:100

prot.: 241601

IMPIANTO VENTILAZIONE
PIANTA PIANO SECONDO E TERZO

progettista architettonico:
dott. ing. FEDERICO SANTICOLI
Studio Tecnico Associato Prandini&Santicoli
via Taglierini n°14 - 25043 BRENO (BS)
tel.:0364/22706 - e mail: santicolifederico@gmail.com

progettista opere strutturali:
dott. ing. GIOVANNI FLELLI
via Campello n. 22 - 25053 MALEGNO (BS)
tel.:3487047087 - e mail: gflelli@libero.it

progettista impianti:
dott. ing. SERGIO DAMIOLA
via Manzoni n. 130 - 25040 BERZO INFERIORE (BS)
tel.:0364/300428 - e mail: sergiodamiola.ing@libero.it

Malegno, dicembre 2016

il committente

l'Impresa