


















Scala 1:100



Scala 1:100



	UNITA' CANALIZZABILE TIPO DAIKIN FXDQ15A Dim. 750X620X200		TUBAZIONE FLESSIBILE DI COLLEGAMENTO #250
	UNITA' CANALIZZABILE TIPO DAIKIN FXDQ20A Dim. 750X620X200		DIFFUSORE DI MANDATA TIPO TECNOVENTIL DT 250
	UNITA' CANALIZZABILE TIPO DAIKIN FXDQ25A Dim. 750X620X200		BOCCHETTA DI RIPRESA TIPO TECNOVENTIL DT 250
	UNITA' CANALIZZABILE TIPO DAIKIN FXDQ32A Dim. 750X620X200		TUBAZIONE IN PVC PER SCARICO CONDENSA #32
	UNITA' CANALIZZABILE TIPO DAIKIN FXDQ50A Dim. 750X950X200		COLONNA DI SCARICO CONDENSA
	LINEA FRIGORIFERA LIQUIDO/GAS REFRIGERANTE IN RAME ISOLATO		UNITA' ESTERNA RYYQ PESO 300 Kg - Dim. 930X765X1685 (LXAXH)
	MONTANTE TUBAZIONI LINEA FRIGORIFERA		COMANDO A FILO
	KIT DI DISTRIBUZIONE		PANNELLO DI CONTROLLO CENTRALIZZATO

**PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE ED
AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO SEDE
DELLA "PIA FONDAZIONE ONLUS
DI VALLE CAMONICA"**

ELAB.
M.6

scala: 1:100

prot.:	241601
--------	--------

IMPIANTO RAFFRESCAMENTO
PIANTA PIANO SECONDO E TERZO

progettista architettonico:

dott. ing. FEDERICO SANTICOLI

Studio Tecnico Associato Prandini&Santicoli

via Taglierini n°14 - 25043 BRENO (BS)

tel.:0364/22706 - e mail: santicolifederico@gmail.com

progettista opere strutturali:

dott. ing. GIOVANNI FLELLI

via Campello n. 22 - 25053 MALEGNO (BS)

tel.:3487047087 - e mail: gflelli@libero.it

progettista impianti:

dott. ing. SERGIO DAMIOLA

via Manzoni n. 130 - 25040 BERZO INFERIORE (BS)

tel.:0364/300428 - e mail: sergiodamiola.ing@libero.it

Malegno, dicembre 2016

il committente

l'Impresa